



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 23/12/2022.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE5545000793A			
Nome da Edificação: ESF Caçador			
Nome Fantasia: ESF Caçador			
Logradouro público: RUA ANTONIO MANOEL DOS SANTOS			Nº: 1241
Bairro: CACADOR	Município: CAPIVARI DE BAIXO/SC		CEP: 88745-000
Complemento:		LAT/LONG: (-28.440894740585,-48.944016994582)	
Referência: Nova ESF Caçador		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A5545000798A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 254,57 (m²)		
Nome Solicitante: R. I. B.		CPF/CNPJ: ***.368.879-**
Data da Solicitação: 23/12/2022	Quantidade de anexos: 5	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. ESF Caçador			
Área da solicitação: 254,57 (m²)		Área aprovada: 254,57 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: 3,12 (m)	Área do pavimento Tipo: 254,57 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m²)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	Carga de incêndio: Baixa - 250,00 (MJ/m²)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 37
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	Tipo de Escada: Sem escada	Quantidade de GIp: --	Risco do imóvel: Risco II

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	H-6 [Serviço de saúde e institucional] Clínica e consultório médico e odontológico	Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodiálise, ambulatorios e assemelhados. Todos sem internação	3,12	37,00	254,57	0,00	254,57

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[SE] - Saídas de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	[SEM] - Sinalização de emergência
[IE] - Iluminação de emergência	

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	95.780.441/0001-60

4. OBSERVAÇÃO
O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

CAPIVARI DE BAIXO/SC, 23/12/2022

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **ce34c0d321a75d65233140f2697fbb5bb3c48f1f**