



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - N.º 02/PMCB//2023 PROCESSO DE COMPRA N.º 02/PMCB/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02/PMCB/2023

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRODUTOS

Em cumprimento ao Memorando N.º 19/2023 de 03 de fevereiro de 2023, emitido pelo Departamento de Licitação deste Município, analisou as especificações dos itens 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 103, 104, 105, 106, e 107 do Edital, que foram ofertados pela empresa Ba Luz Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda. Participante do certame em ênfase, dentro do estabelecido no Edital.

Assim, emite parecer que segue:

Item 71 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 60W - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9000lm - TEMPERATURA DE COR 5000K - VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60.000 HORAS - SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE RELE - HOMOLOGAÇÃO INMETRO - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS.

A proponente propôs luminária da Marca “DEMAPE”, a qual está conforme especificação do fabricante, desta forma, atende ao edital.

Item 72 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000lm - TEMPERATURA DE COR 5000K - VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60.000 HORAS - SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE RELE - HOMOLOGAÇÃO INMETRO - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANO.

A proponente propôs luminária da Marca “DEMAPE”, a qual está conforme especificação do fabricante, desta forma, e atende ao edital.



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

Item 73 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 23.000lm - TEMPERATURA DE COR 5000K - VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60.000 HORAS - SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE RELE - HOMOLOGAÇÃO INMETRO - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANO.

A proponente propôs luminária da Marca "DEMAPE", a qual conforme especificação do fabricante possui fluxo luminoso de 22.000lm, não atendo desta forma a especificação do edital.

Item 74 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30.000lm - TEMPERATURA DE COR 5000K - VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60.000 HORAS - SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE RELE - HOMOLOGAÇÃO INMETRO - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS.

A proponente propôs luminária da Marca "DEMAPE", a esta qual conforme especificação do fabricante atende ao edital.

Item 78 - REFLETOR DE LED 50W, ALTO FATOR DE POTENCIA, COR 6.500K, VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 25.000 HORAS, MÍNIMO DE 75 LUMENS/WATTS, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 3000 LUMENS, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.

A proponente propôs refletor de led da Marca "REMANCI", o qual conforme especificação do fabricante apresentou produto da potência de 50 W, Alumínio pintado de preto, Cor: 6000K, Garantia de 1 ano, 3.000 lúmens, Vida útil 20.000 horas, não atendo desta forma a especificação do edital.

Item 79 - REFLETOR DE LED 100W, ALTO FATOR DE POTENCIA, COR 6.500K, VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 25.000 HORAS, MÍNIMO DE 95 LUMENS/WATTS, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 8500 LUMENS, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.

A proponente propôs refletor de led da Marca "REMANCI", o qual conforme especificação do fabricante apresentou produto da potência de 100 W, Alumínio



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

pintado de preto, Cor: 6000K, Garantia de 1 ano, Vida útil 20.000 horas, não atendo desta forma a especificação do edital.

Item 80 - REFLETOR DE LED 200W, ALTO FATOR DE POTENCIA, COR 6.500K, VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 25.000 HORAS, MÍNIMO DE 95 LUMENS/WATTS, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 17000 LUMENS, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.

A proponente propôs refletor de led da Marca "REMANCI", o qual conforme especificação do fabricante apresentou produto da potência de 200 W, Alumínio pintado de preto, Cor: 6000K, Garantia de 1 ano, Vida útil 20.000 horas, não atendo desta forma a especificação do edital.

ITEM 103 - LAMPADA MULTIVAPOR METALICA BRANCA ALTA PRESSÃO 70W TUBULAR, BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.000lm, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 5.500K, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO OU VIDA ÚTIL MAIOR QUE 20.000hrs.

A proponente propôs lâmpada multivapor metálica branca alta pressão, marca "GLIGHTI", o qual conforme especificação do fabricante apresentou produto da potência de 70 W, base E-27, fluxo luminoso 5.600lm, temperatura de cor 4.200K, Vida útil 12.000 horas, não atendo desta forma a especificação do edital.

ITEM 104 - LAMPADA MULTIVAPOR METALICA BRANCA ALTA PRESSÃO 150W TUBULAR, BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 14.000lm, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 5.500K, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO OU VIDA ÚTIL MAIOR QUE 20.000hrs.

A proponente propôs lâmpada multivapor metálica branca alta pressão, marca "GLIGHTI", o qual conforme especificação do fabricante apresentou produto da potência de 150 W, base E-27, fluxo luminoso 12.750lm, temperatura de cor 4.200K, Vida útil 10.000 horas, não atendo desta forma a especificação do edital.



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

ITEM 105 - LAMPADA MULTIVAPOR METALICA BRANCA ALTA PRESSÃO 150W TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 14.000lm, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 5.500K, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO OU VIDA ÚTIL MAIOR QUE 20.000hrs.

A proponente propôs lâmpada multivapor metálica branca alta pressão, marca "GLIGHTI", o qual conforme especificação do fabricante apresentou produto da potência de 150 W, base E-40, fluxo luminoso 12.750lm, temperatura de cor 4.200K, Vida útil 10.000 horas, não atendo desta forma a especificação do edital.

ITEM 106 - LAMPADA MULTIVAPOR METALICA BRANCA ALTA PRESSÃO 250W TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 19.500lm, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 5.500K, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO OU VIDA ÚTIL MAIOR QUE 20.000hrs.

A proponente propôs lâmpada multivapor metálica branca alta pressão, marca "GLIGHTI", o qual conforme especificação do fabricante apresentou produto da potência de 250 W, base E-40, fluxo luminoso 22.500lm, temperatura de cor 4.200K, Vida útil 10.000 horas, não atendo desta forma a especificação do edital.

ITEM 107 - LAMPADA MULTIVAPOR METALICA BRANCA ALTA PRESSÃO 400W TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 34.500lm, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 5.500K, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO OU VIDA ÚTIL MAIOR QUE 20.000hrs.

A proponente propôs lâmpada multivapor metálica branca alta pressão, marca "GLIGHTI", o qual conforme especificação do fabricante apresentou produto da potência de 400 W, base E-40, fluxo luminoso 36.000lm, temperatura de cor 4.200K, Vida útil 10.000 horas, não atendo desta forma a especificação do edital.

Página 4 de 5

Capital Termelétrica da América do Sul

Avenida Ernani Cotrin, 187 – Centro – Fone: (48) 3621-4400 / Fax: (48) 3621-4434 – CEP 88.745-000 – Capivari de Baixo – Santa Catarina
www.capivaridebaixo.sc.gov.br



Município de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina

CONCLUSÃO

Assim, diante do constatado através de análise das especificações dos itens 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 103, 104, 105, 106, e 107 do Edital, que foram ofertados pela empresa Ba Luz Indústria e Comercio de Materiais Elétricos Ltda., através de pesquisas nas documentações relativas aos produtos, conclui-se que:

Os itens 71, 72 e 73 propostos satisfazem as especificações do termo de referencia, anexo do edital de Pregão Presencial N.º 02/PMCB//2023.

Os itens 73,78,79,80,103,104, 105,106 e 107 apresentaram não conformidades, sendo assim, não satisfazem as especificações do termo de referencia, anexo do edital de Pregão Presencial N.º 02/PMCB//2023.

É o que se conclui,

Capivari de Baixo, 14 de março de 2023.


Adam Dutra Machado
Secretário de Obras, Viação,
Trânsito e Meio Ambiente