



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 27/08/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE5545000933A			
Nome da Edificação: MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO			
Nome Fantasia: MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO			
Logradouro público: Rua Castro Alves.			Nº: 481
Bairro: CENTRO	Município: CAPIVARI DE BAIXO/SC		CEP: 88745-000
Complemento:		LAT/LONG: (-28.4422326,-48.954556)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A5545000912A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 367,02 (m²)		
Nome Solicitante: R. I. B.	CPF/CNPJ: ***.368.879-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 27/08/2024	Quantidade de anexos: 5	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. BLOCO A (372240)			
Área da solicitação: 367,02 (m2)		Área aprovada: 367,02 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: --	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA Lotação Máxima: 52
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (6473775): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	H-3 [Serviço de saúde e institucional] Hospitalar	Hospitais, casa de saúde, prontos-socorros, clínicas com internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde e puericultura e assemelhados com internação	0,00	52,00	367,02	0,00	367,02

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[IEL] - Instalações elétricas	[PPE] - Proteção por extintores
[SE] - Saídas de emergência	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local
[IE] - Iluminação de emergência	

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	95.780.441/0001-60
2	M. R. C.	***.017.119-**

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de CAPIVARI DE BAIXO/SC, 27/08/2024

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

CAPIVARI DE BAIXO/SC, 27/08/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **408e7729ae8649f7b96c9ad1fba501b56747e8a2**